

- alle maten zijn circa maten en dienen in het werk gecontroleerd te worden

- waar mogelijk worden de bestaande kozijnen behouden, de staat van de kozijnen dient in het werk gecontroleerd te worden en waar nodig vervangen
- ramen behorende tot woningen worden vervangen door hardhouten ramen met dubbele beglazing
- detaillering vlg. opgave kozijnleverancier



		data
apartment 1	78.7 m ²	apartment 7
gebruiksooppervlak		gebruiksooppervlak
buitenruimte	51.3 m ²	buitenruimte
		82.1 m ²
		13.5 m ²
apartment 2		apartment 8
gebruiksooppervlak	129.6 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	46.7 m ²	buitenruimte
		84.1 m ²
		13.5 m ²
apartment 3		apartment 9
gebruiksooppervlak	82.1 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	51.3 m ²	buitenruimte
		99.7 m ²
		57.3 m ²
apartment 4		apartment 10
gebruiksooppervlak	84.1 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	51.3 m ²	buitenruimte
		58.6 m ²
		66.8 m ²
apartment 5		apartment 11
gebruiksooppervlak	97.2 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	13.5 m ²	buitenruimte
		85.0 m ²
		66.8 m ²
apartment 6		apartment 12
gebruiksooppervlak	55.5 m ²	gebruiksooppervlak
buitenruimte	13.5 m ²	buitenruimte
		87.0 m ²
		56.4 m ²

bestand metaalwerk
 bestand beton
 bestand hout
 bestand verwijderd
 metaalwerk
 beton
 hout
 metalstud
 isolatie
 WDC

envoyé

giving

- peil - 0,00 = bovenkant afvoerbor
- brandklasse conform Bouwbesluit
- poortje en aantal rookklems zijn in gebouwen conform NEN 2555
- elektrische installatie conform NEN 1010
- inbraakverhoeding kozijnen, ramen en deuren conform NEN 5087
- warmteklasse 2 conform NEN 5095
- Politiefacta NEN 5 van toepassing
 - minimale vrij doorgang brandwerende muur 850 mm en hoogte 2300 mm
 - hemelwaterafvoer conform NEN 1257. Ze tekeningen voor afvoer op afdaling 5 mm, controle en dremseminering conform bouwvoorschriften constructeur en installateur
 - luchtdoortolendheid conform NEN 2084 / afdeling 5.2
 - waar mogelijk de ramen / kieren dichtken met opzittende band
 - waar mogelijk gelijnde naar afvoerbor of naar buiten gebruiken
 - waar mogelijk de deuren / kieren dichtken met opzittende band
 - waar mogelijk luchtdichting prefabricaten
 - dubbele luchtdichtingen toepassen
 - overlappen en aansluitingen van de dampremmende folie afplakken
 - geen doorbreken / dampremmende laag
 - waterdichtheid conform NEN 2778
 - vochtvoerende voorzieningen conform NEN 2690
 - vuurmuur conform NEN 1087
 - weging van inbouw en montage conform afdeling 3.10
 - muishuile ventilatorrooster trappentruie
 - schuifdeur schiedingconstructie naden en kieren < 10 mm
 - een gebouwfase heeft te plaatsen van een uwendig schiedingconstructie naden < 10 mm
 - uwendt tot 0,6 m diep met naden en kieren < 10 mm

status

DEFINITIEF

broosdebruijnarchitecten

project	datum	gewijzigd
TRANSFORMATIE ADRIËN MILDERSSCHOOL ROTTERDAM	07-12-2020	
opdrachtgever	school	
HWGIV BV (HET WOONGEHEIM II)	1:50	
onderwerp	werk	
DEFINITIEF ONTWERP	2009	
noordgevel	blad	
	DO3.1	formaat A1

DEFINITIEF ONTWERP

noordgevel



DEFINITIEF

broosdebruijnarchitecten

project	datum	gemaakt
TRANSFORMATIE ADRIËN MILDERSSCHOOL ROTTERDAM	07-12-2020	
opdrachtgever	schaal	
HWGII BV (HET WOONGEHEIM II)	1:50	
onderwerp	werk	
DEFINITIEF ONTWERP	2009	
zuidgevel	blad	
	DO 3.3	formaat A1